



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002390.08.19 Дата 19. 08. 2019 г.

На основании заявления № 02187 от 10.07.2019
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 17.07.2019 по 19.08.2019

Наименование продукции: Радиаторы отопления стальные секционные марок "Well-Term" и GUARDO (Retta)

Организация-изготовитель: ООО Производственно-Коммерческая Фирма "АРМАДА"
Адрес: 141101, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО Производственно-Коммерческая Фирма "АРМАДА"
(ИНН:5050140965, ОГРН:1195050002047)
Адрес: 141101, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, комн. 1, этаж 2 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 25.21.11-001-36082048-2019 "Радиаторы отопления стальные секционные. Технические условия", паспорта на изделия

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний, ТУ 25.21.11-001-36082048-2019, паспорта на изделия, макет этикетки, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: сталь, имеющая термостойкое защитно-декоративное покрытие (краска порошковая фирмы Europolveri S.p.A.)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.14186 от 06.08.2019 г.

001524

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Ксилолы (смесь изомеров), мг/м ³	менее 0,005	не более 0,1
Метиловый спирт, мг/м ³	менее 0,08	не более 0,5
Стирол (этилбензол), мг/м ³	менее 0,001	не более 0,002
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,01

Область применения: **Радиаторы отопления стальные секционные - отопительные приборы, предназначенные для применения в системах централизованного или автономного водяного отопления жилых, административных, производственных зданий и сооружений, медицинских учреждений, объектов социальной и образовательной сферы**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (глава II раздел 6)**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Радиаторы отопления стальные секционные марок "Well-Term" и GUARDO (Retta) соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Скворцова Е. Л.

Завьялов Н.В.

Мизгайлов А.В.

77.01.12.П.002390.08.19 от 19.08.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ

XXXXXXXX